



ECO' s.r.l.

Via Domenico Carbone, 17a 15050 Villalvernia (AL)
 Tel.0131.83355 -Fax 0131.83355
 PEC: eco.srl@legalmail.it
 www.sicurezzaeco.it
 P.IVA e C.F. 01908690066 CCIAA AL 209576
 Capitale interamente versato 70.000 euro

Spett. Comune di Casalnoceto
 Municipio
 15052 Casalnoceto (AL)

Numero rapporto di Prova	152/26 del 26 gennaio 2026
Tipo campione	Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento del campione	20 gennaio 2026
Descrizione del campione	Acqua rete acquedotto
Luogo di prelievo	Fontanella piazza
Data Prelievo	20 gennaio 2026
Campionatore	Tecnico ECO'

Indagine eseguita	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
pH	Potenziometrico	u.pH	7,68	+/-0,5
Conducibilità	Conduttivimetrico	μ S/cm	798	+/-10
Torbidità	Nefelometrico	NTU	3,9	+/-0,1
Ferro	Colorimetrico	μ g/l	15	+/-2
Nitrati	UV	mg/l	32	+/-5
Cloro residuo	Colorimetrico	mg/l	0,19	+/-0,02

Analisi microbiologica

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Coliformi totali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Escherichia coli	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Enterococchi fecali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1

Note: La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata in forma scritta da ECO'.
 Le metodiche analitiche impiegate sono descritte nel manuale della Qualità del Laboratorio.

COMMENTO AI RISULTATI: il Campione analizzato, per i parametri determinati, rientra nei limiti del d.lgs. 18/2023 e s.m.i., per le acque destinate al consumo umano.

.....(fine rapporto di prova).....

Il Chimico (sigillo 177)
 Veronese Dott. Lorenzo

