



ECO' s.r.l.

Via Domenico Carbone, 17a 15050 Villalvernia (AL)

Tel.0131.83355 -Fax 0131.83355

PEC: eco.srl@legalmail.it

www.sicurezzaeco.it

P.IVA e C.F. 01908690066 CCIAA AL 209576

Capitale interamente versato 70.000 euro

Spett. Comune di Lerma

Municipio

15060 Lerma (AL)

Numero rapporto di Prova	1204/25 del 10 novembre 2025
Tipo campione	Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento del campione	5 novembre 2025
Descrizione del campione	Acqua rete acquedotto
Luogo di prelievo	Municipio
Data Prelievo	5 novembre 2025
Campionatore	Tecnico ECO'

Indagine eseguita	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
pH	Potenziometrico	u.pH	7,64	+/-0,5
Conducibilità	Conduttivimetrico	$\mu\text{S/cm}$	260	+/-10
Torbidità	Nefelometrico	NTU	0,45	+/-0,1
Ferro	ICP-OES	$\mu\text{g/l}$	<10	+/-2
Cromo	ICP-OES	$\mu\text{g/l}$	12	+/-1
Nichel	ICP-OES	$\mu\text{g/l}$	17	+/-2
Manganese	ICP-OES	$\mu\text{g/l}$	<1	+/-1
Cloro residuo	Colorimetrico	mg/l	0,08	+/-0,02

Analisi microbiologica

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Coliformi totali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Escherichia coli	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Enterococchi fecali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1

Note: La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata in forma scritta da ECO'.

Le metodiche analitiche impiegate sono descritte nel manuale della Qualità del Laboratorio.

COMMENTO AI RISULTATI: il Campione analizzato, per i parametri determinati, rientra nei limiti del d.lgs. 18/2023 e s.m.i., per le acque destinate al consumo umano.

.....(fine rapporto di prova).....

Il Chimico (sigillo 177)

Veronese Dott. Lorenzo

