



ECO' s.r.l.

Via Domenico Carbone, 17a 15050 Villalvernia (AL)
 Tel.0131.83355 -Fax 0131.83355
 PEC: eco.srl@legalmail.it
 www.sicurezzaeco.it
 P.IVA e C.F. 01908690066 CCIAA AL 209576
 Capitale interamente versato 70.000 euro

Spett. Comune di Tagliolo M.
 Municipio
 15070 Tagliolo M. (AL)

Numero rapporto di Prova	1207/25 del 10 novembre 2025
Tipo campione	Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento del campione	5 novembre 2025
Descrizione del campione	Acqua rete acquedotto
Luogo di prelievo	Piazza Bruzzone
Data Prelievo	5 novembre 2025
Campionatore	Tecnico ECO'

Indagine eseguita	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
pH	Potenziometrico	u.pH	7,65	+/-0,5
Conducibilità	Conduttivimetrico	µS/cm	130	+/-10
Torbidità	Nefelometrico	NTU	2,4	+/-0,1
Ferro	ICP-OES	µg/l	33	+/-2
Cromo	ICP-OES	µg/l	5,7	+/-1
Nichel	ICP-OES	µg/l	48	+/-2
Manganese	ICP-OES	µg/l	1,5	+/-1
Cloro residuo	Colorimetrico	mg/l	0,07	+/-0,02

Analisi microbiologica

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Coliformi totali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Escherichia coli	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1
Enterococchi fecali	Idexx	MPN/100	Assenti	+/-1

Note: La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata in forma scritta da ECO'.
 Le metodiche analitiche impiegate sono descritte nel manuale della Qualità del Laboratorio.

COMMENTO AI RISULTATI: il Campione analizzato, per i parametri determinati, NON rientra nei limiti del d.lgs. 18/2023 e s.m.i., per le acque destinate al consumo umano per il Nichel (limite 20).

.....(fine rapporto di prova).....

Il Chimico (sigillo 177)
 Veronese Dott. Lorenzo

